

Revitalizace chodeb a hlavního vstupu SPŠE Havířov			
STUPEŇ:	Dokumentace pro provádění stavby - DPS podle §1d) vyhl.131 ze dne 17.5.2024		
INVESTOR:	Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, p.o.		
MÍSTO STAVBY:	Makarenkova 513/1, 736 01 Havířov-Město		
ZODP. PROJEKTANT:	Oldřich Střítecký		
VYPRACOVAL:	Oldřich Střítecký	ČÍSLO ZAK.:	1272
STAVEBNÍ OBJEKT:	D.1.4e - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE - SIL DPS	TISK :	30.05.2026
ČÁST:	D. SILNOPROUDÉ ROZVODY - DPS	MĚŘÍTKA:	
SOUPIS KABELŮ		OBJEKT - ČÁST - PŘÍLOHA:	
		1272 - D.1.4e.03	

Soupis kabelů

značka kabel		typ kabelu	průřez (mm)	délka (m)	spojuje zařízení	ukončení	Pi (/Ps) (kW)	Poznámka
W	15		R0.1					
		CYKY-J	3x1,5	58	R0.1	osvětlení 1PP+NO		
		CYKY-O	3x1,5	42	ER1	ovládání		

Soupis kabelů

značka kabel		typ kabelu	průřez (mm)	délka (m)	spojuje zařízení	ukončení	Pi (/Ps) (kW)	Poznámka
			R1					
WL	1	CYKY-J	5x16	58	RH	R1		
W	101	CYKY-J	3x1,5	85	R1	osvětlení 1NP +NO		
		CYKY-O	3x1,5	82	R1	ovládání		
W	102	CYKY-J	3x1,5	95	R1	osvětlení 1NP +NO		
		CYKY-O	3x1,5	91	R1	ovládání		
W	103	CYKY-J	3x1,5	125	R1	osvětlení 1NP +NO		
		CYKY-O	3x1,5	88	R1	ovládání		

Soupis kabelů

značka kabel		typ kabelu	průřez (mm)	délka (m)	spojuje zařízení	ukončení	Pi (/Ps) (kW)	Poznámka
			R2					
WL	1	CYKY-J	5x16	58	R1	R2		
W	101	CYKY-J	3x1,5	78	R2	osvětlení 2NP +NO		
		CYKY-O	3x1,5	62	R2	ovládání		
W	102	CYKY-J	3x1,5	82	R2	osvětlení 2NP +NO		
		CYKY-O	3x1,5	61	R2	ovládání		
W	103	CYKY-J	3x1,5	134	R2	osvětlení 2NP +NO		
		CYKY-O	3x1,5	92	R2	ovládání		

Soupis kabelů

značka kabel		typ kabelu	průřez (mm)	délka (m)	spojuje zařízení	ukončení	Pi (/Ps) (kW)	Poznámka
			R3					
WL	1	CYKY-J	5x16	58	R2	R3		
W	101	CYKY-J	3x1,5	78	R2	osvětlení 3NP +NO		
		CYKY-O	3x1,5	62	R2	ovládání		
W	102	CYKY-J	3x1,5	82	R2	osvětlení 3NP +NO		
		CYKY-O	3x1,5	61	R2	ovládání		
W	103	CYKY-J	3x1,5	134	R2	osvětlení 3NP +NO		
		CYKY-O	3x1,5	92	R2	ovládání		